

Приемка индивидуальных приборов учета тепловой энергии после монтажа

Приемка индивидуальных приборов учета тепловой энергии на объектах жилого фонда Республики Беларусь осуществляется в соответствии с требованиями пункта 4 *Методических рекомендаций определения потребления тепловой энергии на отопление жилых, нежилых и вспомогательных помещений на основании показаний распределителей тепла и приборов индивидуального учета тепловой энергии*, утвержденных Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 29.12.2007 №263 (в редакции приказа от 31.08.2011 №116), срок действия продлен приказом Министерства ЖКХ Республики Беларусь от 03.12.2015 №92.

Пункт 4 Методических рекомендаций:

Прием на коммерческий учет вновь установленных приборов индивидуального учета тепловой энергии или распределителей тепла осуществляет расчетно-сервисная организация с участием представителя организации, осуществившей установку данных приборов, и плательщика услуг отопления или совершеннолетнего члена его семьи, с оформлением акта приема-передачи, предоставлением паспортов на эти приборы и установкой на них пломб.

Прием на коммерческий учет ранее установленных приборов индивидуального учета тепловой энергии и распределителей тепла осуществляет расчетно-сервисная организация с участием плательщика услуг отопления или совершеннолетнего члена его семьи, с оформлением акта приема-передачи и установкой пломб на эти приборы.

Для допуска ранее установленных приборов индивидуального учета тепловой энергии и распределителей тепла на коммерческий учет организация, осуществившая их установку, должна предоставить паспорта приборов и предъявить для осмотра смонтированные, прошедшие поверку приборы, выполнить в присутствии представителя расчетно-сервисной организации проверку приборов на работоспособность.

После проверки работоспособности теплосчетчиков оформляется дефектный акт, который передается Заказчику для организации устранения замечаний по установке или состоянию индивидуальных приборов учета тепловой энергии. После устранения замечаний производится повторная приемка приборов с составлением отчета.